



MEZANINE

PRIMERA PLANTA

ESCALA 1/50

AMBIENTES:
- OAC: OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA

| LEYENDA | |
|---------|-------------------------|
| | RUUTA DE EVACUACION |
| | LUCES DE EMERGENCIA |
| | SALIDA |
| | ZONA DE SEGURIDAD |
| | POZO A TIERRA |
| | DETECTOR DE HUMO |
| | DETECTOR DE TEMPERATURA |
| | AFORO |

| SEÑALÉTICAS DE EVACUACION | | |
|---------------------------|-----------------|---|
| | DESCRIPCION | INDICA ESCALERA DE SALIDA |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA SENTIDO Y RUUTA DE EVACUACION |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA UBICACION DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA UBICACION DE CENTRAL DE ALARMA CONTRA INCENDIO |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA UBICACION DE SALIDA |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |

| SEÑALÉTICAS DE PROHIBICION | | |
|----------------------------|-----------------|--|
| | DESCRIPCION | INDICA PROHIBICION DE USAR EL ASCENSOR |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA PROHIBICION DE FUMAR |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |

| SEÑALÉTICAS DE ADVERTENCIA | | |
|----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | DESCRIPCION | INDICA RIESGO DE ELECTROCUCION |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |

| SEÑALÉTICAS CONTRA INCENDIO | | |
|-----------------------------|-----------------|---|
| | DESCRIPCION | INDICA UBICACION DE ALARMA ACUSTICA CONTRA INCENDIO |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA UBICACION DE ACTIVADOR DE ALARMA CONTRA INCENDIO |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA UBICACION DE EXTINTOR |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |
| | DESCRIPCION | INDICA UBICACION DE MANGERA CONTRA INCENDIOS |
| | MATERIAL | PVC AUTOADHESIVO DE 500 MICRAS |
| | DIMENSIONES (m) | 0.20 x 0.30 |

| | | | | |
|---|------------|-----------------------------|--------------|--|
| | Elaborado: | ING. PERCY O. DAVIRÁN REYES | Propietario: | Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles - SENACE |
| | | | Ubicación: | Av. Rivera Navarrete 525 San Isidro - Lima - Perú |
| Proyecto: DOCUMENTACION TECNICA PARA GESTIONAR ANTE LA MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO CERTIFICADO DE INSPECCION TECNICA DE SEGURIDAD EN EDIFICACIONES DE DETALLE DE LA SEDE CENTRAL DE SENACE | | | | |
| Plano: PLANO DE EVACUACIÓN, SEÑALIZACIÓN, CIRCULACIÓN - PRIMERA PLANTA OFICINA DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN DOCUMENTARIA | | | | |
| Dibujo: | LRB | Fecha: | MARZO 2023 | |
| Escala: | INDICADA | | | |
| | | | | P1 |