

| LEYENDA | |
|---|---------|
| SEGUN NTP 399.010 LAS SEÑALES SERAN FOTOLUMINISCENTES ART 30. A-130 | |
| DESCRIPCIÓN | SÍMBOLO |
| SEÑAL DE SALIDA EN DINTEL DE PUERTA | |
| SEÑALIZACIÓN LUMINOSA EN SALIDA ART 41 A.130 | |
| SEÑAL DE SALIDA EN DINTEL DE PUERTA | |
| SEÑAL DE EVACUACIÓN DERECHA Y IZQUIERDA FOTOLUMINISCENTE EN PARED | |
| SEÑAL DE EVACUACIÓN DE SUBE Y BAJA ESCALERA | |
| SEÑAL DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN | |
| SEÑAL DIRECCIONAL DE EVACUACIÓN | |
| SEÑAL SALIDA DE EVACUACIÓN PRESIONAR LA BARRA PARA ABRIR | |
| SEÑAL ZONA SEGURA EN CASO DE SISMO | |
| SEÑAL DE BOTIQUIN | |
| SEÑAL DE RIESGO ELECTRICO | |
| PULSADOR DE ALARMA | |
| EXTINTOR PORTATIL (POS / CO2) | |
| DETECTOR DE HUMO | |
| SEÑAL DE AVISADOR SONORO CON LUZ ESTROBOSCOPICA | |
| SEÑAL DE POZO A TIERRA | |
| LUCES DE EMERGENCIA / ADOSADA | |
| SEÑAL DE CAPACIDAD DE AFORO | |
| SEÑAL DE PROHIBIDO EL INGRESO | |
| SEÑAL DE NO USAR EN CASO DE SISMO O INCENDIO | |
| MURO CORTA FUEGO (RESISTENCIA 2 Hrs.) | |

| LEYENDA | |
|----------|--------------------|
| RUTA "A" | VA A ZONA SEGURA 1 |
| RUTA "B" | VA A ZONA SEGURA 2 |
| RUTA "C" | VA A ZONA SEGURA 1 |
| RUTA "D" | VA A ZONA SEGURA 2 |
| RUTA "E" | VA A ZONA SEGURA 1 |
| RUTA "F" | VA A ZONA SEGURA 2 |

RUTA A: DISTANCIAS CRÍTICAS, NFPA-101 (Ocupaciones de Negocios Existentes, 91.00 metros con rociadores)



ESCALERA 2
TIPO: INTEGRADA

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nº de personas que evacuan | Capac. del medio de evacuación |
| 13 personas | 150 personas |

NORMA A010 Art. 26 B.4)

ESCALERA 1
TIPO: ABIERTA

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Nº de personas que evacuan | Capac. del medio de evacuación |
| 25 personas | 150 personas |

NORMA A010 Art. 26 B.4)

PLANTA SEGUNDO PISO
ESCALA 1/100

SEÑALIZACIÓN Y EVACUACIÓN

